



PERFORMANS BEYANI

DoP No: 0003 | 14.12.2023

1. Ürün tipi kimlik kodu:

H1Z2Z2-K / 62930 IEC 131

1.1. Kesit aralığı:

4 mm² : 10 mm²

2. Kullanım amacı:

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. Üretici:

SOLEN KABLO SAN. VE TIC. A.Ş.
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi 9., Cadde No:12/1 Çerkezköy/TEKİRDAĞ, TÜRKİYE
Tel: 0539 515 54 50
Eposta: info@solenkablo.com

4. Yetkili temsilcisi:

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Sistem 3

6. Bildirim kuruluşu / Test raporu no.

0843 / 4791035029TR
UKAS Akredite Test Laboratuvarı 5772

7. Beyan edilen performans:

Temel Özellikler	Performans	Belirlenmiş Standart
Yangına Tepki Sınıfı	Dca – S2,d2,a1	BS EN 50575:2014 +A1:2016
Tehlikeli Madde İçeriği	Performans belirlenmemiştir.	

8. Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(lar)la uyumludur.

Solen Kablo A.Ş.'nin bu uygunluk beyanı, UK SI 2020/1359 ile tadil edilen "Construction Products (Amendment etc.) (EU Exit) / 2019" yönetmeliğince Sistem 3 uygunluk onayı ve UKCA işaretleme kapsamında ve "(EU) No 305/2011" yönetmeliğine uygun olarak, yayınlanmıştır. Birleşik Krallık'taki etkilerinden yalnızca yukarıda belirtilen üretici sorumludur.

Üretici adına imzalayan / 14.12.2023:

Habibe ÇALIŞKAN
K.G. Müdürü

SOLEN KABLO SAN. VE TIC. A.Ş.
Arap camii Mah. Tescane Cad.
Arap Karyum Sk. No:23
Karaköy - Beşiközü / İSTANBUL
Beyoğlu V.D.: 773 076 7434

